

04.4

Fundamenterder, einschl. allem Zubehör in Fundament- oder Wandschalung bzw. auf Fundamentsohle verlegen, inkl. Verbindung mit Bewehrung.
Der Bandstahl ist allseitig mind. 5 cm von Beton zu umschließen. Im Bereich von Fugen ist der Bandstahl auf eine Länge von 300 mm gegen Durchrosten zu schützen. Verlegung und Lage der Anschlussfahnen nach Angaben eines Fachingenieurs.
Material : Bandstahl, feuerverzinkt
Querschnitt : 30/3,5 mm

Menge: 50,00 m

EP:

GP:

04.5

Ausleitungen vom Fundamenterder mit Rundstahl, feuerverzinkt, kunststoffummantelt, als Anschlussfahne für die Aufzugs-, Elektro- und Blitzschutzanlagen, inkl. dem erforderlichen Zubehör.
Durchmesser : 10 mm