
> Anlagendaten
Fühler hydr. Weiche install.
Nein
Pumpe Kessel
System
Min. Außentemperatur
-12°C
Dämpfung
Ja
Gebäudeart
Mittel
Buderus


> Kesseldaten
Pumpenkennfeld
Delta-P2
Pumpennachlaufzeit
10min
Pumpenschaltart
W.anf
Heizung
Ein
Heizung max. Temperatur
45°C
Buderus


> Kesseldaten
Maximale Heizleistung
75%
Minimale Geräteleistung
9%
Zeitintervall (Taktsperre)
10min
Temp.interv. (Taktsperre)
-6K
Entlüftungsfunktion
Aus
Buderus


> Kesseldaten
Temp.interv. (Taktsperre)
-6K
Entlüftungsfunktion
Aus
Siphonfüllprogramm
Ein Kes.
3 WV Mittelpos.
Nein
Notbetrieb aktivieren
Buderus


> Heizkreis 1
Heizkreis installiert
Kessel
Regelungsart
A. gef.
Bedieneinheit
RC310
Heizsystem
Heizk.
Heizkurve einstellen
Buderus


> Heizkreis 1
Absenkart
Außen
Reduzierter Betrieb unter
0°C
Durchheizen unter
Aus
Frostschutz
Außen
Frostschutz Grenztemp.
5°C
Buderus


> Heizkurve einstellen
Auslegungstemperatur
50°C
Max. Vorlauftemperatur
45°C
Raumeinfluss
Aus
Raumtemperatur-Offset
0K
Schnellaufheizung
Aus

Buderus



Buderus


Sommer/Winter-Umschalt.
Sommer/Winter-Umschalt.
Temp.
Sommerbetr. ab
17°C
Buderus


i > Heizung
Eingestellte Raumtemp. 21.0°C
Gemessene Raumtemp. ---
Gemessene Vorlauftemp. 28.0°C
Betriebsart Heizen
Buderus


> Temperatureinstellungen
Warmwasser
55°C
Buderus


Thermische Desinfektion
Start
Auto
Jetzt starten
Temperatur
75°C
Wochentag
So
Uhrzeit
03:00
Buderus