

Pelletofen im 1. OG
Heizung im KG
Versorgung eines Nebengebäudes mit Heizwasser



Aktuelle Situation:

Wegen Brauchwasser kann im Sommer die Ölheizung nicht vollständig ausgeschaltet werden. Der Pelletofen kann schlecht skaliert werden. Würde eine Brauchwasser-WP mit Anschluss an den Pufferspeicher (also Wasser-WP) das Problem lösen?

Ab und an den Pelletofen laufen lassen, bzw. ein Solarthermie-Paneel installieren und von 40 Grad hochheizen?

