

Stadt Petershagen

12. Aug. 2014

Amt ...../.....

Aktenzeichen Umweltamt: 68 08 08/07/053/14

Datum: 07.08.2014

### Stellungnahme zum Baugenehmigungsverfahren

Ihr Aktenzeichen: 63.40.WI.9/14-1

Sachbearbeiter: [REDACTED]

Antragsteller: Carden & Dannhoff GBR Bauunternehmen, Starenweg 8, 32469 Petershagen

Vorhaben: Nutzungsänderung: Umnutzung Stall zur Lagerhalle von Baugeräten, Gerüsten und Baumaterialien  
Nachtrag: Anlage eines Außenlagerplatzes

Standort: Gemarkung: Wietersheim  
Flur: 2  
Flurstück: 112

Folgende Stellungnahme(n) werden im Bereich des Umweltamtes des Kreises Minden-Lübbecke abgegeben:

### Stellungnahme Immissionsschutz

Bearbeitung: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

Das beantragte Vorhaben kann derzeit aufgrund der nachstehend aufgeführten fehlenden und/oder mangelhaften Unterlagen nicht beurteilt werden.

- Eine einfache Schallpegelrechnung ergab eine Überschreitung des zulässigen Immissionspegels für den nächsten Nachbarn (siehe Abbildung).

**1. Welcher Immissionspegel ist zu erwarten ?**

Schallleistungspegel der Quelle	110	dB(A)
Entfernung Emissionsort zum Immissionsort	20	m
Einwirkzeit der Quelle (min)	180	min
Beuteilungszeit (min)	960	min
Immissionspegel	69	dB(A)

Für meine Stellungnahme benötige ich daher ein schalltechnisches Gutachten.

Das beantragte Vorhaben wird daher vorerst **abgelehnt**.

Bitte senden Sie uns eine Ausfertigung Ihres Genehmigungsbescheides - **möglichst in elektronischer Form** -, unter Angabe unseres Aktenzeichens an die im Briefkopf genannte Koordinationsstelle.

*Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt, bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Sachbearbeiter.*