



Bauvorhaben:

Hier: Aufforderung zur Mängelbeseitigung gemäß § 4 Abs. 7 VOB/B

Sehr geehrte(r),

bei einer Besichtigung der Baustelle am heutigen Tage haben wir festgestellt, dass Ihre Bauleistung den folgenden Mangel aufweist:

Entgegen der Leistungsbeschreibung wurden in den Bädern im EG, 1. OG und 2. OG nicht die imprägnierten grünen Gipskartonplatten, sondern nicht imprägnierte weiße Gipskartonplatten angebracht.

Wir fordern Sie auf, unverzüglich, spätestens bis zum tt.mm.jjjj (zwei Tage), den Mangel zu beseitigen.

Mit freundlichen Grüßen