

## Trinkwasseranalyse

### 4. Quartal 2019

Versorgungsgebiet (3) Rodgau (ohne Nieder-Roden), Mühlheim-Dietesheim (teilversorgt),  
Mühlheim-Lämmerspiel, Obertshausen, Hanau-Steinheim, Hanau-Klein Auheim,  
Heusenstamm-Rembrücken

Parameter	Einheit	Messwerte	Grenzwert der Trinkwasserverordnung
Färbung	m <sup>-1</sup>	<0,1 - 0,12	0,5
Geruch, qualitativ	-	0	3
Geschmack	-	ohne	für den Verbraucher an- nehmbar und ohne anormale Veränderung
Trübung	NTU	0,16 - 0,74	1,0
Härtebereich	-	mittel	-
Summe Erdalkalien	mmol/l	1,564 - 1,884	-
als Härte	°dH	8,8 - 10,4	
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	0,04 - 0,06	-
als freies CO <sub>2</sub>	mg/l	1,5 - 2,5	
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	1,49 - 1,68	-
als Karbonathärte	°dH	4,0 - 4,6	
Calcitlösekapazität	mg/l	4,5 - 5,2	5 bzw. 10
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	278 - 439	2790
pH-Wert	-	7,30 - 8,32	≥ 6,5 und ≤ 9,5
Sauerstoff	mg/l	9,7 - 10,0	-
Calcium	mg/l	48 - 60	-
Magnesium	mg/l	8,9 - 9,4	-
Natrium	mg/l	11	200
Kalium	mg/l	1,9 - 2,0	-
Ammonium	mg/l	<0,03	0,50
Eisen	mg/l	<0,01	0,200
Mangan	mg/l	<0,01	0,050
Nitrit	mg/l	<0,03	0,50 bzw. 0,10 am Ausgang Wasserwerke
Nitrat	mg/l	12 - 31	50
Chlorid	mg/l	24 - 27	250
Sulfat	mg/l	51 - 74	250
Fluorid	mg/l	<0,050	1,5
Cyanid	mg/l	<0,005	0,050
Bor	mg/l	<0,1	1,0

# Trinkwasseranalyse

## 4. Quartal 2019

Versorgungsgebiet (3) Rodgau (ohne Nieder-Roden), Mühlheim-Dietesheim (teilversorgt), Mühlheim-Lämmerspiel, Obertshausen, Hanau-Steinheim, Hanau-Klein Auheim, Heusenstamm-Rembrücken

Parameter	Einheit	Messwerte	Grenzwert der Trinkwasserverordnung
Aluminium	mg/l	<0,020	0,200
Arsen	mg/l	<0,003	0,010
Blei	mg/l	<0,003	0,010
Cadmium	mg/l	<0,0009	0,0030
Chrom	mg/l	<0,001	0,050
Kupfer	mg/l	<0,01	2,0
Nickel	mg/l	<0,006	0,020
Selen	mg/l	<0,003	0,010
Antimon	mg/l	<0,0010	0,0050
Quecksilber	mg/l	<0,0002	0,0010
Uran	mg/l	<0,0005	0,010
Trihalogenmethane	mg/l	<0,001 - <0,001	0,050
1,2-Dichlorethan	mg/l	<0,0001	0,0030
Trichlorethen	mg/l	0,0001 - 0,0001	Summe: 0,010
Tetrachlorethen	mg/l	0,0002 - 0,0002	
Benzol	mg/l	<0,0002	0,0010
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte	mg/l	< BG	Summe: 0,00050
Untersuchungen u.a. auf:		bei allen Einzelsubstanzen	
Triazine		Einzelsubstanz <0,0001	Einzelsubstanz: 0,00010
Phenylharnstoffe			
Phenoxyalkancarbonsäuren			
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	mg/l	< BG	Summe: 0,00010
		bei allen Einzelsubstanzen	
Benzo(a)pyren	mg/l	<0,000005	0,000010
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/l	0,77 - 0,93 (ohne an. Veränderung)	ohne anormale Veränderung

BG: Bestimmungsgrenze

Rodgau, den 05.02.2020

Aiko Yuasazaki  
Abteilungsleiterin Labor  
Zweckverband Wasserversorgung  
Stadt und Kreis Offenbach